※施工上の注意とご使用上の注意はカタログ・取扱説明書をお読みください。

安全に関するご注意

- 住宅の断熱施工天井ではご使用できません。
- 本器具は、5℃～35℃の温度範囲で使用するよう設計してあります。高温で使用すると火災の原因となります。
- 本器具は屋内専用です。屋外や、水気・湿気のある場所及び腐食性ガス等の発生する場所では使用できません。器具落下・感電の原因となります。
- 天井埋込み専用器具です。傾斜天井・柔らかい天井（ロックウール等）には取り付けないでください。指定以外の取り付けを行うと器具落下の原因となります。
- この器具は断熱施工不可のため、下図のような施工が必要となります。指定外の施工を行うと火災の原因となります。

SB形 ×　SG形 ×

住宅の断熱施工天井ではご使用できません。住宅以外の断熱施工天井でご使用の場合の施工方法。

M形 ○

	離隔距離
A	10cm
B	20cm
C	5cm

- 電気配線は断熱材、防音材の上側にくるように配線してください。
- 器具本体に電源線を接触させないでください。

天井切込み寸法
105×295

特性

誘導灯の区分	B級・BL形(20B形)
表示面の寸法（m）	タテ　ヨコ 0.2 × 0.2
表示面の明るさ（カンデラ）	13　以上
蓄電池の容量	60　分間

8．集中制御方式自動点検機能付
7．長時間（60分間定格）
6．点灯ユニットは常用時の安定器を内蔵しています。
5．器具は屋内専用です。屋外や湿気、水気のある場所で使用しないでください。
4．接続端子付（定格20A・送り接続可能・アース端子付）
3．適合ランプ　LEM-022011（W）-S2
2．天井埋込形
注）1．表示板の表示文字，シンボルは指示による。

部番	部品名	材質	材厚	備考
10				
9				
8				
7				
6	点検スイッチ			
5	バッテリユニット			3HR-AE-TN
4	安定器			05LUM-2-3K1001L
3	表示板	P		
2	枠	SPC	t0.8	メラミン焼付塗装・オフホワイト
1	本体	SPC	t0.8	亜鉛めっき鋼板

周波数(Hz)	50，60
電圧(V)	100
力率	L
点灯方式	PN
尺度	1：4
図番	13F644

機種	ST1-FRF22P-BL60S	製造者型番	FBK-20621AL-LS17	東芝ライテック株式会社	渡邉

（一社）日本照明工業会様式

単位mm（A3）　整理No.（F644）